

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DO PRZETARGU Z DNIA 10.05.2017

1. W pozycji 3.11 przedmiaru robot wod-kan nie uwzględniać poidła dla koni
./dostawa inwestorska/

2. W ścianach zewnętrznych stajni uwzględnić tylko otwory nawiewne
10x100cm zgodnie z dokumentacją.

3. Wywietrzniki należy wycenić w wersji zgodnej z dokumentacją /pkt.8-
wymagania dotyczące stajni/.

Na etapie przetargu/wyceny/ nie projektujemy .

Inwestor ma podpisaną umowę na nadzór autorski z projektantem i wszelkie konieczne wyjaśnienia i zmiany nieistotne mogą być analizowane na etapie wykonawstwa .